



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 36, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Директор Органа инспекции

Кармак А.В. /
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.005.Л. 25629 «06» июня 20 26 года

Заявитель: ГБДОУ детский сад №50 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 192284, г. Санкт-Петербург, Будапештская ул., д.86, к.2, лит.А.

Местонахождение объекта: ГБДОУ детский сад №50 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: 192284, г. Санкт-Петербург, Будапештская ул., д.86, к.2, лит.А.

Основание для проведения инспекции: заявка вх. № 78-20-01Ф/И5328-2026 от 03.02.2026г., контракт № прк/2026-50 от 02.02.2026г.

Дата проведения инспекции: с «06» мая 2026г. по «01» июня 2026г.

Объект инспекции: Помещения/Здания общественного назначения/Инспекция в процессе эксплуатации.

Продолжение: листов 2

с № 00002620842
по № 00002620848

№ А- 0002620840

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: уровни искусственной освещенности, параметры микроклимата в групповых помещениях на объекте: ГБДОУ детский сад №50 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 192284, г. Санкт-Петербург, Будапештская ул., д.86, к.2, лит.А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Состав экспертных материалов:

1. Протокол измерений уровней искусственной освещенности № 1948/О от 26.05.2026г. Испытательного лабораторного центра №2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510228);
2. Протокол измерений параметров микроклимата № 1948/МК от 26.05.2026г. Испытательного лабораторного центра №2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510228).

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия уровней искусственной освещенности, параметров микроклимата в групповых помещениях на объекте: ГБДОУ детский сад №50 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 192284, г. Санкт-Петербург, Будапештская ул., д.86, к.2, лит.А, на соответствие требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Выполнены измерения уровней искусственной освещенности в групповых помещениях: в 1-ой младшей группе «Капитошки», во второй младшей группе «Светлячки», в средней группе «Лучики», в старшей группе «Землянички».

Измерения выполнены в соответствии с утвержденной методикой: сетка контрольных точек размещалась в пределах помещений, не ближе 0,5 м от стен и не совпадала с сеткой размещения светильников. Контрольные точки размещены в узлах сетки и не совпадали с мебелью и оборудованием. Измерения выполнены в режиме общего освещения. Высота подвеса ламп – 3,0 м. Измерения проводились без предварительной подготовки осветительной установки. Отклонение напряжения сети от номинального значения составило менее 5%. Измеренные уровни освещенности при выключенной системе освещения не превышают 10 % от измеренных уровней в штатном режиме работы системы после стабилизации светового потока. Параметры микроклимата в помещении

№ А- 0002620847

соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения. Потолочные светильники – светодиодные. Фотоэлемент люксметра располагался на уровне Г-0,0.

Фактическое значение измерений уровней искусственной освещенности в общественных помещениях составило:

- в 1-ой младшей группе «Капитошки» - от 412 лк до 449 лк, среднее значение – 432 лк;
 - во второй младшей группе «Светлячки» - от 451 лк до 485 лк, среднее значение – 465 лк;
 - в средней группе «Лучики» - от 420 лк до 479 лк, среднее значение – 444 лк;
 - в старшей группе «Землянички» - от 425 лк до 461 лк, среднее значение – 437 лк;
- при нормативном значении не менее 400 лк средние значения уровней искусственной освещенности находятся в пределах допустимых значений гигиенических нормативов.

Выполнены измерения параметров микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в групповых помещениях: в 1-ой младшей группе «Капитошки», во второй младшей группе «Светлячки», в средней группе «Лучики», в старшей группе «Землянички». Период года – теплый. Измерения проводились в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 метров от отопительных приборов на трех уровнях 0,1/0,4/1,7м. Окна и двери закрыты. Вентиляция - естественная, тип отопления - водяное центральное (отключено). Параметры окружающей среды при проведении измерений соответствовали требованиям к условиям эксплуатации применяемого оборудования.

Результаты измерений параметров микроклимата показали:

в групповых помещениях: в 1-ой младшей группе «Капитошки», во второй младшей группе «Светлячки», в средней группе «Лучики», в старшей группе «Землянички» – параметры микроклимата находятся в пределах допустимых значений гигиенических нормативов.

Заключение: - уровни искусственной освещенности в групповых помещениях: в 1-ой младшей группе «Капитошки», во второй младшей группе «Светлячки», в средней группе «Лучики», в старшей группе «Землянички» на объекте ГБДОУ детский сад №50 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 192284, г. Санкт-Петербург, Будапештская ул., д.86, к.2, лит.А, **соответствуют** требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- параметры микроклимата в групповых помещениях: в 1-ой младшей группе «Капитошки», во второй младшей группе «Светлячки», в средней группе «Лучики», в старшей группе «Землянички» на объекте: ГБДОУ детский сад №50 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 192284, г. Санкт-Петербург, Будапештская ул., д.86, к.2, лит.А, **соответствуют** требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Ананьев Д.В.

№ А- 0002620848

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90