

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«21» августа 2024 г., 78240061000211869058

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района Управления по
Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» августа 2024 г., № 2408/010-78/999/ПВПР

(дата составления предписания)

г Санкт-Петербург, ул Средняя, Дом 3 литера А, 88127128748, e-mail: ondpr.10@78.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 28 » августа 2024 г., учетный номер 78240061000211869058.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. г Санкт-Петербург, ул Будапештская, Дом 86 к. 2 литера А

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 50
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ИНН 7816159045, адрес юридического лица: 192284, ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БУДАПЕШТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 86, КОРПУС 2, ЛИТЕР А

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В лестничной клетке № 1 для покрытия пола применены материалы (масляная краска, линолеум) с показателем пожарной опасности более чем В2, Д3, Т2, РП2, не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности В2, Д3, Т2, РП2 для пола.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

Срок устранения нарушения:

01.06.2025

2. В музыкальном зале (пом. часть пом. 49 пом. 1-Н для покрытия пола применен материал (паркетная доска) с показателем пожарной опасности, не имеющим подтверждения его соответствия нормам требования пожарной безопасности более чем В2, Д2, Т2, РП1.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

Срок устранения нарушения:

01.06.2025

3. В лестничной клетке № 2 для покрытия пола применены материалы (масляная краска, линолеум) с показателем

пожарной опасности более чем В2, Д3, Т2, РП2, не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности В2, Д3, Т2, РП2 для пола.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

Срок устранения нарушения:

01.06.2025

4. Наружные лестницы расположены на расстоянии менее 1 м. от плоскости оконных проемов.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений.

Срок устранения нарушения:

01.06.2025

5. При включении автоматической установки пожарной сигнализации не происходит отключение систем вентиляции в помещении пищеблока

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Срок устранения нарушения:

01.06.2025

6. В групповой ячейке (часть пом.24 пом. 2-Н план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (паркетная доска) с показателями пожарной опасности более чем В2, Д2, Т2, РП1. Не предоставлена документация на отделочные материалы
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
- Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

Срок устранения нарушения:

01.06.2025

7. Транзитный воздуховод в помещении пищеблока, в коридоре, в подсобном помещении не имеет ограждающих конструкций с пределом огнестойкости не менее EI 45 и нормально открытого клапана на пересечении воздуховодом ограждающей конструкции шахты.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 85. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Объемно-планировочные решения зданий и сооружений в совокупности с системой противодымной защиты должны обеспечивать предотвращение или ограничение распространения продуктов горения за пределы помещения и (или) пожарного отсека, секции для обеспечения безопасной эвакуации людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.06.2025

8. в здании детского сада не предусмотрено аварийное освещение на путях эвакуации в соответствии с требованиями нормативных документов

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

Срок устранения нарушения:

01.06.2025

9. В административном помещении (часть пом. 19 пом. 1-Н план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум, ковер) с показателями пожарной опасности более чем В2, Д2, Т2, РП1, для отделки стен применены материалы из древесины с показателями пожарной опасности более чем Г1, В2, Д2, Т2. Не предоставлена документация на отделочные материалы.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.


Срок устранения нарушения:

01.06.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР
Фрунзенского района Управления по Фрунзенскому району
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(государственный инспектор Фрунзенского района Санкт-
Петербурга по пожарному надзору) Гридасова Лариса
Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Фрунзенского района Управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Фрунзенского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору) Гридасова Лариса Евгеньевна, e-mail: gridasova.l.e@78.mchs.gov.ru, телефон: +78127128748

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«17» часов «00» минут «17 августа 2024» г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

